

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УКЦ «Выраж»

_____ Николаев В.В.

Пр. № 526 от «02» октября 2017г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования

1.1. Работники учреждения обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», введенные в действие приказом МВД РФ от 14.12.93г. №53б и настоящей инструкции.

1.2. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.4. Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет руководитель учреждения.

1.5. Для привлечения работников учреждения к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно-пожарные дружины.

1.6. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителей.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием № телефона противопожарной службы.

2.2. В каждом учреждении приказом или инструкцией устанавливается противопожарный режим, в том числе:

- определяется оборудование места для курения;
- определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и после окончания рабочего дня;
- регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении пожара;
- определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение.

Место для курения определено в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

По окончании работы ответственный за противопожарную безопасность обязан проконтролировать отключение всех электроприборов.

В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника.

В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану,

а также принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Инструктаж проводит руководитель структурного подразделения.

Противопожарный инструктаж руководителям проводит ответственный за пожарную безопасность по учреждению.

Во избежание пожара в административных зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

3. Требования противопожарной безопасности в административных и служебных помещениях

Запрещается :

- Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданию, средствам пожаротушения и сигнализации.
- Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения начальника или его заместителя.
- Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования Госпожнадзора.
- Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.
- Курить в не оборудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и использованные спички.
- Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницей и на площадке различные материалы.
- Хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.
- Устраивать на оконных проемах жилых и служебных помещений глухие металлические решетки
- Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. /применение нагревательных приборов с письменного разрешения начальника/.
- Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и др. сгораемые предметы.
- Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские. После окончания рабочего дня каждый сотрудник обязан выключить эл.приборы, счетные машинки и освещение.
- В случае возникновения пожара каждый сотрудник обязан немедленно вызвать пожарную команду по телефону 01, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Помещения, сооружения, оборудование должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам.

Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается.

4.2. Обслуживающий персонал производственных объектов при приеме и сдаче смены должен проверять наличие и исправность противопожарного инвентаря.

4.3. Работник должен докладывать своему руководству о каждом случае травм, отравления, ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей аварийной ситуации.

4.4. Работник обязан знать № телефонов и другие средства экстренной связи и немедленно осуществлять вызов:

- Пожарной охраны - при возникновении загорания - 01
- Скорой помощи при ожогах, травмах, отравлениях – 03

4.5. До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему.

4.6. При возникновении аварии следует:

- Умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий. Сообщить в пожарную охрану;
- Прекратить все технологические операции;
- Принять меры по удалению людей из опасной зоны
- Принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

5. Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.

5.1. *Пенные огнетушители* - предназначены для тушения различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением.

5.2. *Огнетушитель химически пенный 0701 – 10.* – для приведения такого огнетушителя в действие /ОХП/ необходимо иглой прочистить спрыск, повернуть рукоятку вверх на 180* до отказа, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

5.3. *Углекислотные огнетушители.*

Предназначены для тушения загорания различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением 380В. Для приведения в действие огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет. Повернуть маховичок вентиля для отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально. Во избежание обмороживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

5.4. *Порошковые огнетушители.*

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000в, ценных материалов и загорания на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие ОП – 10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

Пожарные краны предназначены для тушения водой твердых стораемых материалов и для охлаждения ближайших резервуаров.

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.

Асбестовое волокно, войлок /кошма/. Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок лопатой или совком.

Разработал: Попов Г.С.